

Факултет ветеринарске медицине  
Булевар ослобођења број 18  
Београд  
03.12.2014.године

**Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за  
поступак јавне набавке мале вредности добара ознаке и броја  
ЈН-01-22/20-2014  
-израда и уградња грађевинске столарије-**

Потенцијални понуђачи су доставили захтеве за додатним појашњењима у вези конкурсне документације, па достављамо следеће одговоре:

**Питање 1:** Поз.5. једнокрилна улазна врата са надсветлом 1040x2340  
Нејасно колика је висина ПВЦ испуне. Да ли је само на крилу пвц испуна, а стакло на надсветлу.

**Одговор:** Ради се о пуном крилу плус део са стаклом 30 цм.

**Питање 2:** Поз.6. Једнокрилна улазна врата 900x2040. Да ли су врата у испуни само са стаклом?

**Одговор:** То су пуна врата без надсветла.

**Питање 3:** Поз.11. Фикс преграда 1630x1000. Није дефинисана испуна да ли је стакло или ПВЦ панел?

**Одговор:** То је пун панел.

**Питање 4:** Поз.12. Фикс преграда 2000x1000. Није дефинисана испуна да ли је стакло или ПВЦ панел?

**Одговор:** То је пун панел.

**Питање 5:** Пошаљите нам скице клизних врата?

**Одговор:** Поштовани, скице клизних врата немамо, врата су 2000x1000 пун панел.  
Оно што имамо то је скица лабораторије где се треба извршити уградња грађевинске столарије и њу имате на сајту у оквиру рубрике ЈАВНЕ НАБАВКЕ.